



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Č.j.: 2013/6202/ŽP/PES

Trutnov dne 30.10.2013

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: **Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov**
(zastoupené ORaMM MěÚ Trutnov)

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Vodovod Lhota - Bezděkov“,

umístěné na p.p.č. 31/1, 56, st. 15, 57, st. 17, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 882/1, 836/1, 188, 1001, 184/1, st. 28, 180/1, 827/2, 172/1, 827/1, 152/1, 152/2, 154/2, 36/2, 37/1, 40/2, 40/1, 840, st. 83, 839, 820, 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova, v kraji Královéhradeckém, obci Trutnov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon a 5161 – Dolnoslezská pánev – západní část, ČHP 1-01-02-039 (bezejmenný levostranný přítok Úpy)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná vodní díla:

stavební objekt SO 1 automatická tlaková stanice

Parcelní čísla pozemků p.p.č. 31/1, 825/1, 56, 882/1 v k.ú. Lhota u Trutnova

Projektovaný výkon 2 x 1,6 l/s

Výtlačná výška 37 m v.s.

Jiné objekty čerpací stanice: trubní napojení na stávající vodovod z Poříčí :

- přívodní : PE 100 D 63 SDR 11, délka 20,0 m,

- výtlačné : PE 100 D 63 SDR 11, délka 22,9 m,

protlak pod silnicí (pro odvodnění čerpací stanice),

tlakové odvodnění s výústním objektem v korytě toku délky 13,9 m

stavební objekt SO 2 vodovodní řad „1“

Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 56/1, st. 15/1, 57/1, st. 17/1, 825/1, 58/2, 68/2, 68/1, 195/1, 836/1, 882/1, 188, 1001, 826, 184/1, st. 28, 180/1, 180/2, 827/2, 172/1, 827/1, 154/2, 152/1, 152/2 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	1 187,6 m
Nejmenší jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11
Největší jmenovitá světlost	PE 100 D 75 SDR 11
Jiné objekty	odbočka na přípojku
Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 836/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Délka	10 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11

stavební objekt SO 3 vodovodní řad „2“

Parcelní čísla pozemků	p.p.č. 36/2, 37/1, 40/2, 840, 40/1, st. 83, 839 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	165,3 m
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11

stavební objekt SO 4 vodovodní řad „1-1“

Parcelní čísla pozemků	st.p.č. 28 a p.p.č. 826, 867/1 v k.ú. Lhota u Trutnova
Celková délka řadu	99,8 m
Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Jmenovitá světlost	PE 100 D 63 SDR 11

Změny stavby ano:

- změna v délce napojení čerpací stanice na vodovod (přívodní potrubí místo 16,15 m je 20,0 m a výtlačné potrubí místo 24,6 m je 22,9 m,
- navíc byly dotčeny řadem „1“ p.p.č. 68/2 a 195/1, řadem „2“ p.p.č. ~~840~~
- změna v délkách řadů: vodovodní řad „1“ – zkrácen o 7,9 m (z 1195,5 m na 1187,6 m)
vodovodní řad „2“ – zkrácen o 5,2 m (z 170,5 m na 165,3 m)
vodovodní řad „1-1“ – zkrácen o 6,55 m (z 106,35 m na 99,8 m)

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla ne

Souřadnice: viz geodetické zaměření stavby

Účel užití vodního díla:

Zásobování pitnou vodou obyvatelstva ve Lhotě v oblasti mezi restaurací ve Lhotě a hranicí katastrů Lhota u Trutnova a Bezděkov u Trutnova z vodovodů Poříčí a Bezděkov a zásobení obyvatel Bezděkova z vodovodu Poříčí v obdobích nedostatečné vydatnosti zdroje vodovodu Bezděkov.