



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16
Odbor životního prostředí
Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8535/ŽP/PES
Č.j.: 83448/2014

Trutnov dne 31.12.2014
Spisový znak 231.2
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková
Telefon: 499 803 376
E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov- Bojiště – odkanalizování“ (1.etapa)

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích v katastrálním území Trutnov a Bojiště u Trutnova, které jsou uvedeny níže u jednotlivých stok a kde stavební parcely jsou označeny *, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon, dílčí povodí Dolnického potoka, IDVT 10158333,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

stoka „S“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	1418 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 118/3, 911/3, 51, 911/5, 132 /2, 132 /3, 990/20, 132/4, 133, 135/1, 911/4, 912/9, 912/5, 942/5, 361/7, 960/1, 960/3, 960/4, 500/15, 500/14, *103, 172/11, 1197 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 500 mm (KT)
Jiné objekty.....	44 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631018,8; X = 1006118,3	
konec: Y = 632009,2; X = 1005446,2	

stoka „S1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	105 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 146/4, 239/1, *34, 233/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631444,1; X = 1005627,0	
koniec: Y = 631463,0; X = 1005730,9	

stoka „S2“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	599 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/9, 231/13, 231/17, 231/2, 231/12, 915/2, 213/4, 231/1, 915/1, 988/1, 942/75, 942/74, 310/3, 310/39, 310/40, 310/38 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm (KT)
Jiné objekty.....	21 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631288,9; X = 1005276,4	
koniec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S2-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	101 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 915/1, 213/4, 230/8, 230/5, 230/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	6 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631210,2; X = 1005549,9	
koniec: Y = 631272,5; X = 1005498,3	

stoka „S3“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	215 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 912/5, 914/2, 217/5, 212/5, 212/19, 212/1, 214/1, 212/20 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 250 mm (KT)
Jiné objekty.....	7 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631156,8; X = 1005660,4	
koniec: Y = 631191,2; X = 1005865,0	

stoka „S3-1“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	30 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 914/2, 211/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	1 šachta
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631162,3; X = 1005836,0	
koniec: Y = 631191,7; X = 1005835,5	

stoka „S4“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	119 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 960/1, 361/6, 962, 357/2, 361/5, 361/4 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (KT)
Jiné objekty.....	5 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631097,5; X = 1005735,5	
koniec: Y = 631071,6; X = 1005853,4	

stoka „S5“:

Druh stokové sítě.....	gravitační
Celková délka	283 m
Pozemky dotčené stavbou.....	p.p.č. 172/11, 172/1, 172/9, 500/17, 986, 924/1, 924/2,

207/1, 199/2, 199/3, 199/1, 198/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
 Jiné objekty..... 9 šachet
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630856,6; X = 1005721,3
 konec: Y = 631042,2; X = 1005865,1

stoka „S5-1“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 67 m
 Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 199/2, 177/4, 923/2, 177/3, 937/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
 Jiné objekty..... 3 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 630938,4; X = 1005868,8
 konec: Y = 630976,9; X = 1005816,1

stoka „S6“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 104 m
 Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 942/5, 913/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Jiné objekty..... 4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631160,5; X = 1005920,9
 konec: Y = 631062,3; X = 1005892,8

stoka „S7“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 40 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 912/9, 143/12, 153/1, 27 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631423,4; X = 1005918,4
 konec: Y = 631399,0; X = 1005784,6

stoka „S8“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 66 m
 Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 911/1, 904 /1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Jiné objekty..... 3 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631924,4; X = 1005422,1
 konec: Y = 631968,6; X = 1005461,7

stoka „S9“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 54 m
 Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 117/1, 911/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632056,2; X = 1005448,6
 konec: Y = 632005,5; X = 1005447,0

stoka „S10“:

Druh stokové sítě..... gravitační
 Celková délka 58 m
 Pozemky dotčené stavbou.....p.p.č. 118/3, 118/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
 Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
 Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)

Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631898,5; X = 1005544,1
koniec: Y = 631845,7; X = 1005555,7

stoka „S11“:

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 37 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 912/5, 220/1, 217/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Jiné objekty..... 2 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631274,1; X = 1005817,4
koniec: Y = 631283,1; X = 1005851,4

stoka „E“

Druh stokové sítě..... gravitační
Celková délka 82,5 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 2325/2 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 200 mm (KT)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 250 mm (KT)
Jiné objekty..... 4 šachty
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631437,4; X = 1005037,7
koniec: Y = 631504,4; X = 1005089,4

výtlač „VE“:

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 114 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 2325/2, 2324/4, 2592, 1790/1, 1793/1 v k.ú. Trutnov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 80 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 80 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 631504,4; X = 1005089,4
koniec: Y = 631412,7; X = 1005030,0

Jiné objekty.....

Pozemky dotčené stavbou..... **čerpací stanice ČS“E“**
p.p.č. 1828/2 v k.ú. Bojiště u Trutnova

výtlač „VF“

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 236 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 310/3, 310/39, 310/40, 310/38, 942/74, 942/65,
942/73, 248, 942/10, 233/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova
Nejmenší jmenovitá světlost stoky PE 100
Největší jmenovitá světlost stoky PE 100
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek (ČSF): Y = 631219,3; X = 1005436,3
koniec: Y = 631345,1; X = 1005295,7

Jiné objekty.....

Pozemky dotčené stavbou..... **čerpací stanice ČSF**
p.p.č. 310/3 v k.ú. Bojiště u Trutnova

výtlač „VS“

Druh stokové sítě..... tlaková
Celková délka 953 m
Pozemky dotčené stavbou..... p.p.č. 117/1, 911/2, 118/1, 990/24, 911/1, 904/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

[p.p.č. 2329, 2328/2, 1854/3, 2328/3, 2328/5, 1868/2, 2594, *700/4 v k.ú. Trutnov

Nejmenší jmenovitá světlost stoky DN 100 mm (PE)
Největší jmenovitá světlost stoky DN 100 mm (PE)
Počet povolovaných čerpacích stanic..... 1
Souřadnice v systému JTSK: začátek: Y = 632011,1; X = 1005445,6
koniec: Y = 631506,0; X = 1004760,0

Jiné objekty.....

Pozemky dotčené stavbou..... **čerpací stanice ČSS**
p.p.č. 117/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova

Jiné objekty:

odbočky na domovní přípojky celková délka 283,1 m

Změny stavby ano

- Stoka „S“: nebylo realizováno 5 šachet: ŠS12, ŠS14, ŠS26, ŠS35, ŠS42
navíc byla realizována šachta ŠS24a
 - Stoka „S1“: trasa je delší o 1 m
 - Stoka „S2“: trasa je kratší o 1 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS62b
 - Stoka „S2-1“: trasa je delší o 6 m, navíc byla realizována 1 šachta ŠS186
 - Stoka „S3“: nebyla realizována 1 šachta
 - Stoka „S3-1“: navíc byla realizována 1 šachta
 - Stoka „S4“: trasa je kratší o 1 m, nebyla realizována 1 šachta ŠS94
 - Stoka „S5-1“: změna DN na 250 mm
 - Stoka „S7“: trasa je delší o 1 m
 - Stoka „S9“: byla realizována 1 šachta navíc
 - Stoka „S11“: trasa je kratší o 6 m
 - Stoka „E“: je delší o 3,5 m z důvodu posunutí ŠE6, nebyly realizovány 3 šachty, DN je 200 a 250 mm (úsek s DN 500 mm byl realizován těsně před čerpací stanicí, jejíž posun byl povolen v rozhodnutí č.j. 2011/7885/ŽP/PES)
- Čerpací stanice ČSE byla posunuta oproti projektu cca o 120 m na p.p.č. 1828/5 v k.ú. Trutnov v rámci prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ z důvodu plánované výstavby rodinných domů v dané oblasti. Prodloužení stoky „E“ a výtlačku „VE“ a posunutí čerpací stanice ČSE bylo řešeno v samostatném řízení vedeném MěÚ Trutnov, OŽP pod č.j. 2011/7885/ŽP/PES. Rozhodnutí (stavební povolení) bylo vydáno dne 12.9.2011 a nabylo právní moci dne 8.10.2011.

Kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD

Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitosti ne

Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla ano

Byl předložen provozní řád vodního díla ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v dané oblasti do veřejné kanalizace zakončené centrální ČOV.