



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 16

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Spisová zn.: 2014/8539/ŽP/PES

Č.j.: 83495/2014

Trutnov dne 31.12.2014

Spisový znak 231.2

Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Šárka Pechková

Telefon: 499 803 376

E-mail: pechkova@trutnov.cz

Stavebník: Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **pro navrhovatele, kterým je**

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 122 stavebního zákona

souhlas s užíváním stavby vodního díla

„Trutnov - Volanov – splašková kanalizace, rozšíření o stoku S3“

umístěné v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Trutnov, na pozemcích p.p.č. 660, 394/2, 393/2 a 650 v k.ú. Volanov, HGR 5151 – Podkrkonošský permokarbon,, dílčí povodí Volanovského potoka, IDVT 10102038,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vlastník vodního díla:

Město Trutnov, zastoupené ORMM, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (IČO 002 78 360)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

Kanalizační soustava.....	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná (pouze splašková)

Stavební objektstoka S3

Celková délka	52 m
Parcelní čísla.....	p.p.č. 660; 394/2; 393/2 a 650 v k.ú. Volanov
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Největší jmenovitá světlost stoky	DN 200 mm (PP)
Jiné objekty.....	4 kanalizační šachty (Š77 – Š80)
Jiné objekty.....	protlak pod silnicí
Jiné objekty.....	2 odbočky na přípojky (délka 3 m)
Souřadnice stoky S3 v systému JTSK: začátek:	Y = 633569,7; X = 1004235,6
konec:	Y = 633590,5; X = 1004275,1

Změny stavby..... ano

- stoka „S3“ – byla zkrácena o 3 m,
- odbočky na přípojky jsou kratší o 2 m

Kategorie z hlediska TBD	nepodléhá TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí.....	ne
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ano
Byl předložen provozní řád vodního díla.....	ano

Účel užití vodního díla:

Odvedení splaškových vod z rodinných domů v obci Volanov do veřejné kanalizace zakončené ČOV.